

236040, г. Калининград, ул.
Сергеева, д.14, каб.104
(место составления акта)

" 05 " августа 20 16 г.
(дата составления акта)

14:45
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№8-ПП/2016-1/30/19/29/2

По адресу/адресам: Калининградская область, г. Калининград, ул. Серж. Колоскова, 10
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения на проверку № 8-ПП/2016-1/30/19/29/1 от 25.07.2016,
Луценко Е. Л. Руководителя Государственной инспекции труда в Калининградской области
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/ выездная)

МАОУ СОШ № 47

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 3 рабочих дней/
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Государственная инспекция труда в Калининградской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) Гнатенко О. А. по доверенности 28.07.16
(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Иванов Семеон Акимович, Государственный инспектор
труда по охране труда

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Гнатенко О. А., Директор;

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

1. Кабинет(уголок) охраны труда отсутствует, что является нарушением п. 7.1.3. ГОСТ

12.0.004-90 ССБТ «Организация обучения безопасности труда».

2. РУ, токоподводящее оборудование не имеют запирающие устройства. П.2.2.4.Правил

технической эксплуатации электроустановок потребителей Пр. №328н от 24.07.2013г.
Минтруда РФ об утверждении правил по ОТ при эксплуатации электроустановок.

3. Абразивные круги заточного станка в мастерской не испытаны, не проверены, чем нарушен п. 68 Правил по ОТ при работе с инструментом и приспособлениями, утверждённый ПР. Минтруда РФ № 552н от 17.08.2015г.

4. У сверлильного станка, установленного в ремонтной мастерской, устройство, предупреждающее самопроизвольное опускание шпинделя с патроном, не работает, это является нарушением п. 6.33 Межотраслевых правил по охране труда при холодной обработке металла ПОТ РМ 006 - 97.

5. Ненадлежащее оформление трудового договора с рабочим по обслуживанию зданий и сооружений Журавлёвым Н. Н. (не определен конкретный вид поручаемой работнику работы, не внесены в договор смывающие и обезвреживающие средства), что является нарушением ст. 57 ТК РФ, п. 9 Минздрава РФ № 1122н от 17.12.2010г.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):


Несоответствия не выявлены

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

Факты не выявлены

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


Иванов С. А.
(подпись проверяющего)



Гнатенко О. А.
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: 1. Предписание № 8-ПП/2016-1/30/19/29/3 от 05.08.2016

Подписи лиц, проводивших проверку: Государственный инспектор труда по охране труда, Иванов Семён Акимович


С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Гнатенко О. А. Директор 
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 5 ” 08. 2016 г.


(подпись)