



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Калининградской области  
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31, телефон: 52-91-01, E-Mail: mchs39@mail.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
236029, г. Калининград, ул. Озёрная, 31; телефон: (4012) 52-92-01; E-Mail: ugpn@yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района  
городского округа «Город Калининград»  
236010, г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а; телефон: (4012) 52-93-81; E-Mail: ogpn.cent@yandex.ru

**АКТ ПРОВЕРКИ  
соблюдения требований пожарной безопасности**

№ 132

г. Калининград, ул. Бассейная, д.35 а  
(место составления акта)

15-00  
(время,

22.08.2016

дата составления акта)

На основании: распоряжения ОНД и ПР Центрального района ГО «Город Калининград» УНД и ПР ГУ  
МЧС России по Калининградской области от 02 августа 2016 года № 132  
(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка здания школы по адресу: г. Калининград, ул. Сержанта Колоскова, д.10  
(вид проверки) (наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (ей) объекта защиты:

- Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение города Калининграда средняя  
общеобразовательная школа №47 (МАОУ СОШ №47), юридический адрес: г. Калининград, ул. Сержанта  
Колоскова, 10; ИНН 3905021443.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с  
указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Даты и время проведения проверки:

« 08 »	августа	20 16	г. с	10	час.	00	мин.	до	13	час.	00	мин.	Продолжительность	3 ч.
« 17 »	августа	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	16	час.	00	мин.	Продолжительность	2 ч.
« 19 »	августа	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.
« 22 »	августа	20 16	г. с	14	час.	00	мин.	до	15	час.	00	мин.	Продолжительность	1 ч.

Общая продолжительность проверки: « 4 » дня (ей) (« 7 » часов)  
(рабочих дней; часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены:

Директор МАОУ СОШ №47 Гнатенко Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя)

«17» часов «00» минут «02» августа 20 16 г.

(подпись)

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя  
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: Шеваков Сергей Николаевич - инспектор отдела надзорной  
деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград»



управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего(-их) проверку)

Лицо (а), привлеченное (ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали:

Директор МАОУ СОШ №47 Гнатенко Ольга Анатольевна, зам. Директора по АХР Гапченко Анатолий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:

- рассмотрены документы МАОУ СОШ №47 - правообладатель объекта защиты;

- проведено обследование объекта защиты, расположенного по адресу: г. Калининград, ул.Сержанта Колоскова, 10.

(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: не представлялся

(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности:

(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия:

(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4
1.	-/-	Нарушений требований пожарной безопасности не выявлено	-/-

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: не производились

(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)



## Прилагаемые документы:

1. Решение о непринятии результатов расчета по оценке пожарного риска на объекте защиты: не выдавалось.
2. Протокол (-ы) отбора образцов продукции, проб: отбор проб образцов продукции не производился.
3. Протокол (-ы) (заключения) проведенных исследований (испытаний), измерений и экспертиз: не производился.
4. Фото-таблица отсутствует.
5. Объяснение (-я) работников (лиц), на которых возложена ответственность за нарушения требований пожарной безопасности: не производились.
6. Предписание (-я) об устранении нарушений требований пожарной безопасности: не выдавалось.
7. Рапорт на продление срока проверки с визой начальника органа ГПН (в случае продления срока проведения плановой проверки) не оформлялся.
8. Распорядительный документ органа прокуратуры (в случае проведения проверки в рамках прокурорского надзора) не издавался.
9. Другие документы (их копии), характеризующие пожарную опасность проверенного объекта защиты: протокол №65 испытаний по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций от 15.02.2016; акт №ТО/29/07 проверки работоспособности оборудования и систем противопожарной защиты от 29.07.2016; акт проведения контрольного опробования, испытания и проверки работоспособности каналобразующего оборудования подключенного к пожарной сигнализации от 03.08.2016; сертификат №210.16 от 07.07.2016 об освидетельствовании огнетушителей.

## Подписи лиц, проводивших проверку:

Шеваков Сергей Николаевич - инспектор отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района городского округа «Город Калининград» управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Калининградской области

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 22 ”

августа

20 16 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МАОУ СОШ №47 Гнатенко Ольга Анатольевна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 22 ”

августа

20 16 г. ✓

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)