

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 47

ИНФОРМАЦИЯ  
о выполнении предписания ОНД и ПР  
по городскому округу «Город Калининград»  
УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Калининградской области  
№ 221 от 08.10.2021г.

№ п/п	Вид нарушения	Информация об устранении нарушений
1	Люк, ведущий на кровлю, выполнен не в противопожарном исполнении 2-го типа	В июне-августе 2022г. будет выполнен капитальный ремонт крыши, включающий установку ограждения на кровле, люков, ведущих на кровлю. Финансирование в объеме 9873322 руб. поступило в декабре 2021г.
2	Отсутствует ограждение на кровле здания	

Директор школы



О.А.Гнатенко